



Checkliste Neerifest 2019

1. Bedachung / Blachen / Material Zelte RF2 (BKZ 5.2)
2. 50 Personen = 1 Ausgang,
100 Personen = 2 Ausgänge
200 Personen = 3 Ausgänge à 0,90 m oder je 1 Ausgang mit 1,20 und 0,90 m
3. Bestuhlung / Bänke?
4. Anordnung Grill- und Kocheinrichtungen (50 cm Abstand zu brennbaren Materialien)
feuerfeste Unterlage
5. Wo und wie sind Gasflaschen gelagert?
6. Flüssiggasinstallation (Schächte / Rinnen / Dolen min. 3.00 m Anstand)
7. Dekorationen RF 2 (schwerbrennbar), Kerzen usw.
8. Löscheinrichtungen
9. Nicht brennbare und geschlossene Behälter für Zigarettenreste
10. Pilzstrahler, katalytische Gasheizgeräte, Gas ist nicht zu lässig